

Сведения «05» с 3 по 9 декабря 2018г.

1. Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 6 заявок по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2. Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 4 случая.

4.12.18г. в 22 час. 40час. из-за наезда на опору ЛЭП-0,4кВ от ТП-051, произошло отключение электроэнергии потребителей ул.Сад.Кольцо,Энгельса,Островского. Электроснабжение было восстановлено 5.12.18г. в 02 час.42 мин.

8.12.18г. в 10 час. 10 мин. из-за выхода из строя КЛ-6кВ ф.03/129, произошло вне регламентное отключение ф.12-26, без электроэнергии остались жители 21, 23, 25 микрорайонов. Электроснабжение было восстановлено в 11 час.38 мин.

3. Ремонтные бригады предприятия продолжали плановые работы по техническому обслуживанию оборудования трансформаторных подстанций городских электрических сетей.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05