

Сведения «05» с 5 по 10 ноября 2019г.

1. Оперативно-выездная бригада АО «ОЭС» выполнила 4 заявки по устранению неисправностей электроснабжения потребителей города по различным повреждениям в процессе транспортировки электроэнергии к потребителям.

2. Кратковременные отключения электроэнергии произошли из-за мелких повреждений (нарушение контактов присоединения и обрывы проводов на вводе к жилым домам) в жилых секторах индивидуальных строений (посёлках) – 2 случая.

5.11.19г. в 17 час. 40 мин. из-за выхода из строя трансформаторов тока в РУ-0,4кВ ТП-115, произошло аварийное отключение ф.12-33/123. Без электроэнергии остались жители 25 мкр. Электроснабжение восстановили в 18 час. 21 мин.

8.11.19г. с 20 час. 12 мин. из-за выхода из строя трансформатора в ТП-194, без электроэнергии остались жители ул. Космонавтов 32/1; 32/2; 32/3 32/4. Электроснабжение восстановили 23 час. 15 мин.

3. Ремонтные бригады предприятия продолжали плановые работы по техническому обслуживанию оборудования трансформаторных подстанций городских электрических сетей.

ОДС АО «ОЭС» тел. 4-68-18, 05