"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

_____ И.Г.Тухбатуллин

# Анализ аварийных отключений  за 2 квартал 2026 г.

| N | Аналитика | Апрель 2026 г. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отключения ТП(РП) КЛ 6-10 кВ | 2,00 | 29,00 | 0,38 |
| 2 | повреждение концевой кабельной муфты | 1,00 | 14,00 | 0,15 |
| 3 | повреждение кабеля | 1,00 | 14,00 | 0,23 |
| 4 | из-за земляных работ | | | |
| 5 | выход из строя изоляторов | | | |
| 6 | выход из строя коммутационного аппарата | | | |
| 7 | выход из строя трансформатора | | | |
| 8 | из-за нагрева контактов РУ-10(6) кВ | | | |
| 9 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | | | |
| 10 | прочие причины | | | |
| 11 | Отключения РУ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ | | | |
| 12 | из-за земляных работ | | | |
| 13 | повреждение кабеля | | | |
| 14 | выход из строя изоляторов | | | |
| 15 | выход из строя коммутационного аппарата | | | |
| 16 | выход из строя трансформатора тока | | | |
| 17 | из-за нагрева контактов РУ-0,4кВ | | | |
| 18 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | | | |
| 19 | прочие причины | | | |
| 20 | Отключения ВЛ 6-10 кВ | 5,00 | 71,00 | 1,96 |
| 21 | обрыв проводов | 1,00 | 14,00 | 0,51 |
| 22 | наезд на опору | | | |
| 23 | касание деревьев, падение веток | 2,00 | 29,00 | 1,21 |
| 24 | схлест проводов (непогода) | | | |
| 25 | повреждение проводов РЛН | | | |
| 26 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | 1,00 | | 1,72 |
| 27 | прочие причины | 1,00 | 14,00 | 0,24 |
| 28 | Отключения ВЛ 0,4 кВ | | | |
| 29 | схлест проводов | | | |
| 30 | перегрузка | | | |
| 31 | наезд на опору | | | |
| 32 | обрыв проводов, повреждение изоляторов | | | |
| 33 | повреждение сетей (оборудования) сторонними организациями (лицами) | | | |
| 34 | прочие причины | | | |
| **35** | **Всего** | **7,00** | **100,00** | **2,34** |

Начальник ОДС _____ Фаррахов Д.К.

| | Май 2026 г. | | | | Июнь 2026 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. | Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч | Количество, шт. |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 80,00 | 2,00 | 40,00 | 0,71 | 1 194,00 | 5,00 |
| 74,00 | | | | | 1,00 |
| 6,00 | 1,00 | 20,00 | 0,33 | 370,00 | 2,00 |
| | | | | | 2,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1,00 | | 0,38 | 824,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 632,00 | 2,00 | 40,00 | 0,74 | 669,00 | 4,00 |
| 37,00 | | | | | 1,00 |
| | 1,00 | 20,00 | 0,38 | 178,00 | |
| 486,00 | 1,00 | 20,00 | 0,36 | 491,00 | 1,00 |
| | | | | | |
| | | | | | 1,00 |
| 43,00 | | | | | |
| 109,00 | | | | | 1,00 |
| | 1,00 | 20,00 | 2,68 | 7,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 1,00 | 20,00 | 2,68 | 7,00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **712,00** | **5,00** | **100,00** | **4,13** | **1 870,00** | **9,00** |

| Относительное количество, % | Продолжительность, час. | Недоотпуск электроэнергии, кВт/ч |
|---|---|---|
| 11 | 12 | 13 |
| 56,00 | 2,89 | 1 437,00 |
| 11,00 | 0,35 | 440,00 |
| 22,00 | 1,44 | 616,00 |
| 22,00 | 1,10 | 381,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 44,00 | 4,41 | 780,00 |
| 11,00 | 0,26 | 8,00 |
| | | |
| 11,00 | 1,16 | 13,00 |
| | | |
| 11,00 | 2,43 | 751,00 |
| | | |
| 11,00 | 0,56 | 8,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **100,00** | **7,30** | **2 217,00** |